

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и Ермаковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662713, п. Шушенское, ул. Фрунзе, 10, тел. 839139 3-25-52

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписания № 125/1/1-6**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,

**«Григорьевская средняя школа им. А.А. Воловика»**

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору В.В. Матанцева от «25» августа 2020 года № 125, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «14» сентября 2020 года по 13 ч. 00 мин. «14» сентября 2020 года, с 09 ч. 00 мин. «15» сентября 2020 года по 11 ч. 00 мин. «15» сентября 2020 года, с 11 ч. 00 мин. «17» сентября 2020 года по 12 ч. 00 мин. «17» сентября 2020 года, с 09 ч. 00 мин. «21» сентября 2020 года по 10 ч. 00 мин. «21» сентября 2020 года, проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Седиковым Вячеславом Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

здания МБОУ «Григорьевская средняя школа им. А.А. Воловика» расположенного по адресу: 662832, Красноярский край, Ермаковский район, с. Григорьевка, ул. Школьная, 4

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Григорьевская СШ им. А.А. Воловика» Сагайдачной Натальей

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
125/1/1	В здании школы на путях эвакуации (общие коридоры)	п. 33 (1) - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений	01.08.2021	

	ры первого и второго этажей, лестничные клетки) отсутствует аварийное освещение	и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". <b>ст. 84 (2)</b> - включение эвакуационного (аварийного) освещения; <b>п. 4.3.1. (3)</b> – В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями.		
125/1/2	Ограждения кровли по периметру здания находятся в неисправном состоянии. (Протокол испытаний ограждения кровли № 03 от 29.07.2019 года, вывод – не соответствует.)	<b>п. 24 (1)</b> - Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01.08.2021	



Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
2	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
4	Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007 года НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. N 10938

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Шушенского  
и Ермаковского районов по пожарному надзору  
Седиков В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» 09 20 20 г.



